

Муниципальное  
Казенное учреждение

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА»

663020 Красноярский край  
пгт Емельяново  
ул. Декабристов, 172/1  
телефон 8(39133) 2-55-05  
E-mail: emruo@emel.krskcit.ru

Руководителям СОШ, ДОУ

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]  
*03.10.2020. Ц-1832*

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Направление информации

Уважаемые руководители!

В преддверии новогодних мероприятий в образовательных учреждениях Емельяновского района, отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Емельяновскому району, направляет памятку по соблюдению требований пожарной безопасности при проведении новогодних утренников, а также продолжительных новогодних нерабочих праздничных дней.

Приложение: памятка в электронном виде в формате docx.

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Руководитель управления

М.М. Аргунова



## **Памятка по соблюдению основных требований пожарной безопасности.**

В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора, в том числе в части, касающейся следующих противопожарных мероприятий:

- объект защиты должен быть обеспечен соответствующими системами противопожарной защиты;
- работы по техническому обслуживанию и ремонту указанных систем, в том числе автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты должны проводиться своевременно и в полном объеме, предусмотренном соответствующими регламентами;
- системы пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре;
- при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, необходимо обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке;
- на объекте должна быть обеспечена электрическая и информационная совместимость систем автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре;
- к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту автоматических систем противопожарной защиты привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение (лицензия);
- на объекте защиты части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;
- количество эвакуационных выходов должно соответствовать количеству людей, одновременно находящихся на объекте защиты;
- загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием не допускается, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- объект защиты должен быть обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем;
- огнетушители, сети и оборудование внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии;
- объект защиты должен быть обеспечен исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения;
- к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения



- должен быть обеспечен беспрепятственный проезд (подъезд) пожарной техники;
- монтаж и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с установленными правилами;
  - монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией);
  - территория, прилегающая к объектам, должна своевременно очищаться от отходов, мусора, горючих материалов;
  - порядок, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.
  - руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает: осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;
  - дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
  - в помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение. На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.
  - новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.